




# Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Pubblica  
Centro Operativo Comunale



## REPORT SOPRALLUOGO VISIVO SPEDITIVO SISMA 2016

SCUOLA PRIMARIA PAGANICA

VIA DEL RIO

FRAZIONE PAGANICA

<b>DATA</b> 07/09/2016	<b>SQUADRA TECNICI</b> ING. ROBERTO FRANCHI	
Referente Edificio <u>DOTT. SSA DI GIULIO LUCIA</u>		
Riferimento telefonico <u>0862 689583</u>		
<b>TIPOLOGIA STRUTTURALE</b> <u>CALCESTRUZZO ARMATO</u>		
<b>EVENTUALI DANNI</b>		
<b>PERMANENZA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SISMICA PRECEDENTI AL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 AL FINE DEL NORMALE UTILIZZO DELL'EDIFICIO</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<b>OSSERVAZIONI</b> <u>TOLTO L'INTONACO IN CORRISPONDENZA DI LESIONE SU DUE TRAVI, SI E' COSTATATO CHE IL DANNO NON RIGUARDA GLI ELEMENTI STRUTTURALI.</u>		

Firma